

## WÜRTH PALOKATKOTUOTTEIDEN IKÄÄNTYMISTESTAUS JA TARKASTUSOHJEISTUS

Würth Oy:n myymien ETA-hyväksytyjen ja CE – merkittyjen palokatkotuotteiden pitkäikäisyys on testattu ETA-hyväksynnän vaatimusten mukaisesti 10 – 25 vuotta. Ikääntymistestillä varmistetaan, että tuotteet kestävä teknisesti muuttumattomina testatun ajan ja näin ollen ovat toimintakykyisiä vuosikymmenien ajan / rakenteen teknisen iän.

Palokatkojen tarkastus suoritetaan visuaalisesti, tarkoituksen mukaisella taajuudella. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota palokatkon tiiveyteen, ovatko rakenteet liikkuneet niin paljon, että rakoja tai halkeamia on muodostunut, sekä mahdollisiin läpivientien muutostöiden aiheuttamiin vaurioihin palokatkoissa.

Mikäli rakennusta ja palokatkoja kuormitetaan paljon ja/tai on tiedossa, että rakennuksessa tehdään paljon laiteasennuksia, kaapelinvetoja tms. ulkopuolisten yritysten toimesta, on hyvä tehdä ohjeistus palokatkojen tarkastusohjelmaksi.

Asuinrakennuksissa palokatkojen tarkastustaajuus on huomattavasti pidempi ja asennuksissa olisi hyvä varmistaa tarkastuksen mahdollisuus tarkastusluukuin, mikäli palokatko jää muuten piiloon.

Palokatkojen huolto- ja korjaustöissä tulee käyttää samoja tuotteita, joilla palokatko on tehty ja korjata ne voimassa olevan hyväksynnän mukaisiksi.

W Ü R T H O Y

Olli Myllymäki  
Tuotepäällikkö  
0405116306